

Sweco Hydroprojekt

Táborská 31
140 16 Praha

Váš dopis značky / ze dne

naše značka
FVS/1238/2015/Ba

vyřizuje / linka
Stanislav Baláž

Frýdlant
13. července 2015

Věc: Průleh a hráz, obnovení odtokového kanálu, k.ú. Ves, ID 11 a 12

V příloze dopisu zasíláme orientační zakres vodovodu, v našem majetku a správě, v dotčené oblasti. **Součástí vyjádření nejsou vodovodní přípojky**, ty náleží majitelům připojených nemovitostí a nejsou u nás v evidenci.

K plánované stavbě uvádíme následující:

- Před zahájením prací budou naše sítě přesně vytyčeny v terénu. Přesné vytyčení provedeme na základě žádosti (p. Stejskal 482 312 122, 607 713 506).
- V případě křížení, nebo styku s podzemními zařízeními v našem majetku, nebo správě, případně při zásahu do ochranného pásma vodovodu (1.5m od potrubí na každou stranu), budou výkopové práce v ochranném pásmu probíhat ručně.**
- Projektovou dokumentaci výše uvedené akce požadujeme předložit k odsouhlasení.**

Stanislav Baláž
technická dokumentace sítě



Frýdlantská vodárenská
společnost, a.s.
Zahradní 768, 464 01 Frýdlant
IČ: 25496565
DIČ: CZ25496565
tel.: 482 312 122, fax: 482 312 388

přílohy: 1x potvrzená situace vodovodu

Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

Zahradní 768, 464 01 Frýdlant

zn. FVS/1239/2015/139

Orientační zakres vodovodu - kanalizace

v majetku nebo správě FVS.

Přesné vytyčení našich zařízení v terénu
provedeme za úhradu na základě žádosti:

Mapový list: _____

Platnost vyjádření: _____

Datum: 13.11.2015 Razítko, podpis: _____



Frýdlantská vodárenská
společnost, a.s.

Zahradní 768, 464 01 Frýdlant

IČ: 25496567

DIČ: CZ2549656

tel.: 482 312 122, fax: 482 312 31

