

Sweco Hydroprojekt

Táborská 31
140 16 Praha

Váš dopis značky / ze dne

naše značka
FVS/1247/2015/Ba

vyřizuje / linka
Stanislav Baláž

Frýdlant
13. července 2015

Věc: **Poldr, převedení vody zástavbou, k.ú. L. Libverda, ID 78 a 79**

V příloze dopisu zasíláme orientační zakres vodovodu, v našem majetku a správě, v dotčené oblasti. **Součástí vyjádření nejsou vodovodní přípojky**, ty náleží majitelům připojených nemovitostí a nejsou u nás v evidenci.

K plánované stavbě uvádíme následující

- Před zahájením prací budou naše sítě přesně vytyčeny v terénu. Přesné vytyčení provedeme na základě žádosti (p. Stejskal 482 312 122, 607 713 506).
- V případě křížení, nebo styku s podzemními zařízeními v našem majetku, nebo správě, případně při zásahu do ochranného pásma vodovodu (1.5m od potrubí na každou stranu), budou výkopové práce v ochranném pásmu probíhat ručně.**
- Projektovou dokumentaci výše uvedené akce požadujeme předložit k odsouhlasení.**

Stanislav Baláž
technická dokumentace sítě



**Frýdlantská vodárenská
společnost, a.s.**
Zahradní 768, 464 01 Frýdlant
IČ: 25496565
DIČ: CZ25496565
tel: 482 312 122, fax: 482 312 388

přílohy: 1x potvrzená situace vodovodu

