

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřeží 4/90
150 56 Praha 5

Váš dopis značky / ze dne

naše značka
FVS/1716/2015/Ba

vyřizuje / linka
Stanislav Baláž

Frýdlant
4. září 2015

Věc: **Nové Město pod Smrkem, ID 22, Odvodňovací příkop u hotelu Měděňec**

V příloze dopisu zasíláme orientační zakres vodovodu a kanalizace, v našem majetku a správě, v dotčené oblasti. **Součástí vyjádření nejsou vodovodní a kanalizační přípojky**, ty náleží majitelům připojených nemovitostí a nejsou u nás v evidenci.

K plánované stavbě uvádíme následující:

- Před zahájením prací budou naše sítě přesně vytyčeny v terénu. Přesné vytyčení provedeme na základě žádosti (p. Stejskal 482 312 122, 607 713 506).
- V případě křížení, nebo styku s podzemními zařízeními v našem majetku, nebo správě, případně při zásahu do ochranného pásma vodovodu nebo kanalizace (1.5m od potrubí na každou stranu), budou výkopové práce v ochranném pásmu probíhat ručně.**
- Případné křížení s našimi sítěmi bude provedeno v součinnosti s našimi pracovníky.
- Projektovou dokumentaci výše uvedené stavby požadujeme předložit k odsouhlasení.**

Stanislav Baláž
technická dokumentace sítě



Frýdlantská vodárenská
společnost, a.s.
Zahradní 768, 464 01 Frýdlant
IČ: 25496565
DIČ: CZ25496565
tel: 482 312 122, fax: 482 312 388

přílohy: 1x situace vodovodu
1x situace kanalizace

SMRKEM

Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

Zahradní 768, 464 01 Frýdlant

zn. *FUS/7716/2015/B9*

Orientační zakres vodovodu - kanalizace

v majetku nebo správě FVS.

Přesné vytyčení našich zařízení v terénu
provedeme za úhradu na základě žádosti:

Mapový list: —

Platnost vyjádření: *2 roky*

Datum: *4.9.2015* Razítko, podpis: *[signature]*



z.s. Frýdlantská vodárenská
společnost, a.s.

Zahradní 768, 464 01 Frýdlant

IČ: 254965

DIČ: CZ25496

tel: 482 312 122 fax: 482 312