



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
FAX 495 407 452
E-MAIL labe@pla.cz
IČ 70890005
DIČ CZ70890005
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č.ú. 103914702/0300
IBAN CZ6103000000000103914702
Obchodní rejstřík: spis. zn. A. 9473 vedená
u Krajského soudu v HK

Vodohospodářský rozvoj
a výstavba a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PVZ/15/25745/Js/0

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Jiří Skořepa / 676

HRADEC KRÁLOVÉ
8.9.2015

ID 122 - Úprava Měděného potoka

Dne 25.8.2015 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace se jedná o návrh optimálního řešení na revitalizaci a zkapacitnění stávající bezejmenné vodoteče (IDVT 10184938) – (v předložené dokumentaci nazývané „Měděný potok“), který byl zpracován v rámci projektu Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodních blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko. Řešené území se nachází v jižní části města Nové Město pod Smrkem. Stavba přeložky stávajícího koryta Měděného potoka je z důvodu jeho nevhodného vedení, špatného technického stavu a nedostatečné kapacity pro převedení povodňových průtoků. Koryto se nachází v zastavěné části města - zatrubněná část délky 56,6 m a mimo zastavěnou část města - otevřené koryto délky 248,6 m. Navržená trasa Měděného potoka je situována z parcely se stávajícím korytem do Dělnické ulice a následně přes Husovu ulici (po celou dobu zatrubněná část) kolem průmyslového areálu směrem do námi spravovaného Novoměstského potoka (IDVT 10184937), do kterého je Měděný potok v ř.km 1,93 zaústěn (otevřené koryto). Kapacita potrubí se pohybuje od 392 l/s do 1 153 l/s. Jelikož cca 300 m nad vtokem do zatrubnění, bude vybudována suchá nádrž, bude docházet k redukci povodňových průtoků a kapacita potrubí by měla být dostačující. Kapacita otevřeného obdélníkového koryta šířky 1,0 m a hloubky 0,85 m, které se po 40 m pozvolna mění na lichoběžníkové koryto šířky 0,6 m a hloubky 0,85 m se sklonem svahů 1:1,5 m je dostačující, neboť jsou povodňové průtoky redukovány v suché nádrži.

Stavba se nachází na souřadnicích (S-JTSK) Y: 673855, X: 958442.

Pro realizaci výše uvedené akce si vyžádejte **stanovisko správce toku bezejmenného toku.**

K navrhovanému záměru vydáváme následující **sdělení správce povodí:**

- Z hlediska plánování v oblasti vod** je navrhovaný záměr možný.
- Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme s navrhovaným záměrem bez připomínek.
- Z hlediska správy vodního toku** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:
 - V dalším stupni zpracování projektové dokumentace požadujeme tuto předložit k odsouhlasení včetně detailu zaústění Měděného potoka do stávajícího koryta Novoměstského potoka.

Stanovisko správce povodí bude vydáno na základě předložení dokumentace pro územní řízení pro výše uvedenou akci.


Povodí Labe,

státní podnik

Vita Nejedlého 951

500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

(6)



Mgr. Petr Ferbar

vedoucí odboru

péče o vodní zdroje