

Sweco HydroprojektTáborská 31
140 16 Praha

Váš dopis značky / ze dne

naše značka
FVS/1245/2015/Bavyřizuje / linka
Stanislav BalážFrýdlant
14. července 2015Věc: **Zkapacitnění propustku, k.ú. Dolní Řasnice, ID130**

V příloze dopisu zasíláme orientační zakres vodovodu, v našem majetku a správě, v dotčené oblasti. **Součástí vyjádření nejsou vodovodní přípojky**, ty náleží majitelům připojených nemovitostí a nejsou u nás v evidenci.

Výše uvedená stavba bude probíhat v ochranném pásmu II. stupně vodního zdroje Řasnice.

S plánovanou akcí souhlasíme za následujících podmínek:

- a. **Při provádění prací, zejména při manipulaci s pohonnými hmotami a mazadly, je nutno zabránit znečištění půdy a následnému zhoršení jakosti vody ve vodoteči.**
- b. Před zahájením prací budou naše sítě přesně vytyčeny v terénu. Přesné vytyčení provedeme na základě žádosti (p. Stejskal 607 713 506, 482 312 122).
- c. Při styku s jinými podzemními zařízeními bude dodržena ČSN 736005.
- d. **V případě křížení, nebo styku s našimi podzemními zařízeními, případně při zásahu do ochranného pásma veřejného vodovodu, budou výkopové práce v ochranném pásmu probíhat ručně.**
- e. Případné křížení nebo střet s našimi sítěmi budou provedeny v součinnosti s našimi pracovníky.

Stanislav Baláž
technická dokumentace sítěFrýdlantská vodárenská
společnost, a. s.
Zahradní 768, 464 01 Frýdlant
IČ: 25496565
DIČ: CZ25496565
tel.: 482 312 122, fax: 482 312 388

přílohy: 1x potvrzená situace vodovodu

